

SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2016 - 2019**Opgang** Blok A - 1. sal
Direkte 3866 5998
Mail COK-Budget2016@regionh.dk**Web** www.regionh.dk

Spørgsmål nr.: 145

Dato: 18. september 2015

Stillet af: Susanne Langer (Ø)

Besvarelse udsendt den: 25. september 2015

Dato: 25. september 2015

Spørgsmål:

Findes der indikatorer på kvalitet i rengøringen?

Svar:

Ja.

Region Hovedstaden anvender rengøringsstandarderne DS/INSTA 800 og DS 2451-10 og bliver akkrediteret efter samme.

Indikatorerne relaterer sig til definerede rengørings- og hygiejneniveauer, fra 1 til 5, hvor 1 indikerer laveste krav og 5 indikerer højeste krav til rengøring og hygiejne. Se kravene herunder.

Lokaletype	Hospitalerne	Psykiatriske Centre	Hygiejneniveau (DS 2451-10)	INSTA 800
Operationsstue	X		5	5
Intensivstue: med patient/uden patient	X		4/5	4/5
Afsnitskøkken	x	x	4	4
Patienttoilet/bad	x	x	4	4
Sengestue	x	x	3	4
Undersøgelsesrum	x	x	3	4
Spisestue		x	4	4
Venteværelse, opholdsrum	x	x	2	3

Niveauet vurderes ved visuel inspektion. Som eksempel kan gives for DS 2451-10:

- Akkreditør kontrollerer inventar, gulve, vægge og luft
- Der kontrolleres for affald & løst snavs, støv, pletter og fladesnavs.
- Risikofaktorer differentierer mellem humanbiologisk materiale, støv, og affald & løst snavs
- Der differentieres mellem om det rengjorte område er tilgængeligt eller svært tilgængeligt.

Inspektionerne indskrives i et skema, og lokalet godkendes eller afvises. Et lokale med indikatorkrav 5 kan således afvises hvis fx der sidder et hår fast i et hjul på en stol.