

POLITIKERSPØRGSMÅL

Spørgsmål nr.: 195-18

Dato: 23. november 2018

Stillet af: Christine Dal Thrane (V)

Besvarelse udsendt den: 21. december 2018

Nedbrud af nødgenerator på Hvidovre Hospital

Spørgsmål:

I forbindelse med et større strømsvigt på Vestegnen for nyligt gik nødgeneratoren på Hvidovre Hospital ikke i gang. Hvilke tiltag er gjort for at sikre dette ikke sker igen og hvad er status på funktionsdygtigheden af nødgeneratoren?

Svar:

Regionens hospitaler er alle dækket af nødgeneratorer, i tilfælde af strømsvigt fra en af regionens forsyningselskaber. Den tekniske løsning fungerer ved, at et følersæt og tilhørende styring monitorerer hospitalets indkomne el-forsyningslinje og starter nøddiesel anlægget op, såfremt at elforsyningen forsvinder.

I det konkrete tilfælde var der desværre en fejl på den nævnte føler og tilhørende styring. Denne fejl er nu udbedret, og anlægget er igen operationsdygtigt. Selve nødgeneratoren har ikke været behæftet med fejl.

Center for Ejendomme har igangsat en yderligere analyse af problemet, for at afdække, om der kan indbygges en teknisk alarm, der kan varsle såfremt dette problem opstår igen.

Der vil endvidere blive udarbejdet en afprøvningsplan for alle nøddieselanlæg på regionens hospitaler, som en yderligere sikkerhedsproces ift. at afprøve anlæggets styrings og funktionsdygtighed.