

POLITIKERSPØRGSMÅL

Telefon 3866 6000
Direkte 38666015
Mail hanne.s.rasmussen@regionh.dk

Journal-nr.: 19028609

Dato: 13-05-2019

Spørgsmål nr.: 053-19
Dato: 28. april 2019
Stillet af: Christoffer Buster Reinhardt (C)
Besvarelse udsendt den: 28. maj 2019

Lattergas på Hvidovre Hospital

Spørgsmål:

I mit politikerspørgsmål fra sidste år vedrørende lattergas på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital, omtales der, at der er en pris på vej på at indføre lattergas også her.

Det leder mig til følgende opfølgende spørgsmål

1. Er muligheden for lattergas blevet indført på Hvidovre Hospitals fødeafdeling?
2. Hvis ikke, hvad kom man så frem til at det kostede?
3. Hvis lattergas ikke er blevet (gen)indført på Hvidovre Hospital endnu, er der da planer om at indføre det? Hvis ja, hvad er tidshorison ten og hvis nej, hvorfor ikke?

Svar:

Spørgsmål 1.

Lattergas er endnu ikke indført på fødeafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital.

Spørgsmål 2.

Der er udarbejdet et løsningsforslag, hvor der efter nutidige standarder for arbejdsmiljø og brandsikkerhed etableres et eksternt forsyningsanlæg og ny fremføring af lattergas til alle hospitalets fødestuer. Anlægget etableres med nødvendige sprinkleranlæg, nødforsyning samt udsugning til bortskaffelse af overskydende lattergas.

Omkostningerne er opgjort til 6 mio. kr.

Spørgsmål 3.

Anvendelsen af lattergas er tidligere blevet afviklet, da lattergassen blev mistænkt for at have skadelig virkning for personalet. Som anført i besvarelsen af politikerspørgsmål 082-18 er det i dag den faglige anbefaling, at lattergas tilbydes som smertelindring, så længe personalet ved velfungerende udluftning ikke udsættes for overskydende lattergas.

Hospitalsdirektionen for Amager og Hvidovre Hospital har på denne baggrund et ønske om, at der kan etableres et tilbud om smertelindring med lattergas i fødeafdelingen på Hvidovre. Det har ikke været muligt at finde finansiering inden for den nuværende ramme.

Det forventes, at anlægget kan installeres inden for en tidsramme på ¾ år, fra der tages beslutning om igangsættelse af arbejdet.